

# Provtagnings- och rapporteringsanvisningar

Provtagning ska ske med automatisk provtagare på utgående behandlat tvättvatten. Provtagning ska genomföras flödesproportionellt eller tidsstyrt under den tid vatten lämnar anläggningen. Vid tidsstyrning väljer man tvättanläggningens öppettider och prover ska tas minst var 15:e minut. Proverna ska tas av behörig provtagare (enligt SNFS 1990:11, MS: 29, bilaga 1). Vid provtagningsstillfället ska tvätten vara igång som vanligt och ingen rengöring av tvätthallen får ske då detta kan påverka resultatet. Provtagning ska ske tidigast tre veckor efter tömning av slam- och oljeavskiljare.

**För stora anläggningar** (för förklaring av anläggning se "Riktlinjer för fordonstvättar") ska veckosamlingsprov tas ut två olika månader under vinterhalvåret (november–april), dock ej två på varandra följande veckor. Med veckosamlingsprov menas provtagning under sju dygn i följd. Vid ena provtagningsstillfället analyseras metaller (bly, kadmium, nickel, krom, zink samt koppar) och suspenderade ämnen. Vid det andra tas ett samlingsprov för analys av metaller och suspenderade ämnen ut över sex dygn samt ett dygnssamlingsprov för analys av oljeindex det resterande dygnet.

**För små anläggningar** (för förklaring av anläggning se "Riktlinjer för fordonstvättar") ska minst ett dygnssamlingsprov tas ut under vinterhalvåret (november–april). Med dygnssamlingsprov menas provtagning under ett dygn. Suspenderade ämnen och metaller ska analyseras som vid veckosamlingsprov samt analys för oljeindex (se punkten ovan).

Resultaten ska sammanställas i en rapport som senast den 31 maj varje år redovisas till Stockholm Vatten och Avfall och kommunens miljökontor.

## Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

- Beskrivning av provtagningsförfarandet, bl.a. ska framgå vem som utförde provtagningen och när, flödesproportionell eller tidsstyrd, provtagningspunktens placering.
- En redovisning av ovanstående metaller samt oljeindex mätt som mängd per tvättat fordon. Det ska tydligt framgå om utsläppen överskrider riktvärdena i "Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar" samt förslag till ev. åtgärder. Respektive provtagningsomgång redovisas separat.
- Kopia på analysprotokollen.
- Antal tvättade fordon samt vattenförbrukning vid provtagningsstillfällena.
- Antal tvättade fordon per år.
- Senaste datum för tömning av oljeavskiljare före respektive provtagningsstillfälle
- Beskrivning av reningsanläggningen.
- Ansvarig person på anläggningen.

Ritning över anläggningen med korrekt provtagningspunkt tydligt angivet ska förvaras på anläggningen.