

# Stopp för fett i avloppet

## Information om fettavskiljare från Stockholm Vatten

Stockholm Vatten tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Vårt ledningsnät är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. I de bestämmelser som gäller för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar i ledningarna och orsakar stopp vilket kan leda till källaröversvämningar eller orsaka bräddning av avloppsvatten till sjöar och vattendrag.

Vi har stora problem med igensättningar i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från till exempel restauranger, storkök och gatukök. För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd fettavskiljare finnas installerad.

## Verksamheter som måste ha fettavskiljare

- Bageri
- Café/konditori
- Catering
- Charkuteriindustri
- Friteringsanläggningar
- Gatukök/  
hamburgerbar
- Livsmedelsbutik
- Mottagningskök
- Personal matsal
- Pizzeria
- Restaurang
- Rökeri
- Salladsbar
- Storkök
- Sushi

## Så gör du för att installera fettavskiljare

1. Du som är verksam i Stockholm ska lämna bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Blanketten beställs från Stadsbyggnadskontorets expedition eller laddas ner från [stockholm.se/bygglov](http://stockholm.se/bygglov). Är du verksam i Huddinge ska bygganmälan i stället lämnas till Miljö och Samhällsbyggnad i Huddinge kommun.
2. Installera typgodkänd fettavskiljare. Se lista med leverantörer under "Här köper du din fettavskiljare".
3. Dimensioneringsregler: Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med tre (antal sittningar) ger antalet portioner, varefter dimensionerande maxflöde fås ur tabell "Bestämning av normstorlek i restauranger och matutskänkningsställen" (enligt SSEN 1825). Se tabellen under "Så stor ska fettavskiljaren vara" nedan. Verksamhetens vattenflöde får inte överstiga avskiljarens kapacitet. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas.
4. När installationen är klar fyller du i en svarsblankett som skickas till oss. Den hittar du på [stockholmvatten.se/fettavskiljare](http://stockholmvatten.se/fettavskiljare).

## Så stor ska fettavskiljaren vara

Matportioner per dag	Normstorlek för avskiljare (l/s)
– 200	2
201-400	4
401-700	7
701-1000	10
1001 –	Special

*Bestämning av normstorlek i restauranger och matutskänkningsställen.*

## Här köper du fettavskiljare

- ACO-Nordic AB 031-338 97 00
- GPA Euronord AB 026-54 65 50
- Interspol Systems 08-68 44 11 55
- Reningssystem i Sverige AB 08-570 314 50
- Rensa Entreprenad AB 08-541 303 60
- Torell Pump AB 08-718 30 40
- Uson Miljöteknik 08-64 05 900
- Wavin 016-541 00 00

## Tömning

Enligt renhållningsordningen ska enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Fettavskiljare ska tömmas minst en gång i månaden eller enligt särskild överenskommelse med Stockholm Vatten AB. Vid tömning ska hela fettavskiljaren tömmas och rengöras och sedan fyllas upp med vatten. Lock ska tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem. Tömningsabonnemang ska tecknas med Stockholm Vatten och Avfall. Använd blanketten "Beställning av tömning fettavskiljare/kombitank"

## Kontroll och tillsyn

För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme, väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Inte heller tömning får ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras. Kontakta miljöförvaltningen på telefon 08-508 288 00 om du har frågor om placeringen av avskiljaren.

Hantering av avfall regleras framför allt i Miljöbalken (1998:808), men även i avfallsförordningen (2011:927). Utöver detta gäller renhållningsordningen för Stockholms kommun med föreskrifter och avfallsplan 2013–2016. Tillsyn över efterlevnaden av Miljöbalken och med stöd av balken meddelade föreskrifter, utförs av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.